

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Smetanova, 677, 681  
PSČ, místo: 273 51, Unhošť  
K.ú., parcelní č.: Unhošť (774499), st. 793  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 993 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 191.1  
■ elektřina: 35.1



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.07 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>G</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	136 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>228 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>F</b>
	Vytápění	193 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>G</b>
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	30.8 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>
	Osvětlení	4.27 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 709497.0

Vyhotoveno dne: 31.03.2025

Podpis: Osoba určená:

Ing. Tereza Novotná